РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Трайни насъждения от бадеми“
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-305/30.11.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо по качество. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg

	За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина" е определена по-малко строга цел по показател фосфати, нитрати, калций.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 20,0 м. Сондиране с диаметър ∅500мм. и обсаждане с тръбно-филтрова PVC колона ∅125мм. В интервала от 2,0 до 20,0м е запълнена с гравийна засипка с диаметър на зърната 5-15мм, а в интервала 0,0-2,0 е изпълнена затръбна цементация. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите: 6,0-9,50 и 10,50-20,0м. Устието на кладенеца е разположено в шахта и е оборудвано с потопяема помпа Belardi, модел R18 със следните характеристики: Qnom.=10,8м^3/ч. и H=70м. Монтиран е водомерен възел тип „BAYLAN", с номер KO27121.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55909.250.860, по КККР гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 223,01 м</u> N 42° 03' 50,290" E 24° 31' 30,337"-Координатна система WGS84 X 4659210.695 Y 419311.974-Координатна система БГС2005 55909
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{пр.ср.ден.}$ = 1,221л/с. $Q_{макс.}$ = 3,0 л/с. (до 0,41ден.) $Q_{год.}$ = 38500,0 м^3/г. $S_{макс.доп.}$ = 0,63 м

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций, манган и обща алфа-активност. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

Заличена информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция "Беломорски район"