РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Трайни насаждения от череши"
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж" и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", заявление с вх. № РР-01-214/15.09.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложение № 35, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в добро състояние по количество и лошо качество. За подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е определена по - малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район" през 2019 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в лошо химично състояние по показатели манган и фосфати. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район" през 2020 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган, фосфати и обща алфа-активност. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район" през 2021 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в лошо

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

	химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК с дълбочина до 20,0 м. Сондиране с диаметър ∅600 в интервала от 0,00 до 20,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅200. В интервала от 0,00 до 2,00 м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 2,00 до 20,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 6,00 до 9,50 м и от 10,50 до 20,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55909.250.422, местност „Малкото кладенче", по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. Тръбен кладенец - кота терен 221,80 м N 42° 03' 47,10" E 24° 31' 21,41" 55909
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{пр.ср.ден.}$ = 0,35 л/сек; $Q_{макс.}$ = 5,00 л/сек; $Q_{год.}$ = 11000 $м^3$/год.; $Q_{мин.}$ = 7700 $м^3$/год.; $S_{макс.доп.}$ = 0,85 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт; • Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; • Провеждане на хидравлични тестове; • Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; • Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций, манган и обща алфа-активност;

	• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от всяко водовземно съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

Заличена информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източ[illegible]ски район"