РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №РР–08–12(6)/2023г.
Пловдив 26.09.2025г.

Ниво на класификация:0(TLP–WHITE)

ДО
Г–Н НИКОЛАЙ БАКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2
ГРАД ПЕРУЩИЦА 4225
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Приложено изпращам Ви, **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ,** съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740136/27.12.2006г. последно изменено с решение №РР–3233/11.01.2018г. за ползване на воден обект – Пастушко дере, десен приток на река Въча, което е част от водно тяло с код BG3MA600R130 – „Река Въча от град Кричим до устие и притоци река Въча от град Кричим до устие и притоци“ с цел заустване на смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект: „Консервна фабрика“, находящ се в ПИ с идентификатор 55909.120.328, ПИ с идентификатор 55909.120.318 и ПИ с идентификатор 55909.120.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Перущица, Община Перущица, Област Пловдив.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите (обн.–ДВ, бр.66/27.07.2001г., нов–ДВ,бр.65/2006г., изм.–ДВ, бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в Общината и ме **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Приложение: Съгласно текста;

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източн

4000, Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740136/27.12.2006г. последно изменено с решение №РР–3233/11.01.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Консервна фабрика
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Пастушко дере, десен приток на река Въча.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA600R130 – „Река Въча от град Кричим до устие и притоци река Въча от град Кричим до устие и притоци“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР–08–12/23.02.2023г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3MA600R130 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3MA600R130 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни и Риби (повишаване с една степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – флуорантен) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона

	– „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	**Заустване №1** – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Пастушко дере, десен приток на река Въча: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: **42°04'51,006"N 24°32'58,086"E** Надморска височина: **H = 216,88м**

Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 55909.120.328, ПИ с идентификатор 55909.120.318 и ПИ с идентификатор 55909.120.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Перущица, Община Перущица, Област Пловдив. **ЕКАТТЕ 55909**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1** – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ): $Q_{макс.час}$ = 9,10 м^3/час $Q_{ср.ден.}$ = 72,55 м^3/ден $Q_{ср.год.}$ = 18 173,00 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт № 1** – РШ на изход ПСОВ;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 Смесен поток БФОВ и ПОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №1** РШ на изход ПСОВ				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на шестмесечие	еднократна
	$БПК_5$	**25**		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**125**		на шестмесечие	еднократна
	Общ азот	**12**			
	Общ фосфор	**2**		на шестмесечие	еднократна
	Растителни масла и мзнини	**5**		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на настоящото решение.				
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Специфични изисквания	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством

към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. 2. Да се осигури измерване на количеството заустващи отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 3. В седем дневен срок от монтирането на измервателното устройства за измерване на количествата заустени отпадъчни води, да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Пловдив, с цел пломбиране им и удостоверяване на тяхната изправност. 4. След монтиране на измервателно устройство за измерване на количествата заустени отпадъчни води, същото да се поддържа в изправно състояние. 5. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 6. Трайно да се сигнализира пунктът за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 7. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 8. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 9. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в БД ИБР и РИОСВ–Пловдив във връзка с изискванията на чл.174 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1/2011г. за мониторинг на водите. 10. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 11. Да се заведе дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно да се записват отчети за заустените отпадъчни водни количества, както и резултати от лабораторните анализи на отпадъчните води. 12. При прекратяване на правото на ползване на водния обект, лицата, на които са били предоставени правата за ползване предават информацията от направените измервания и извършеният мониторинг на водите за съхранение в БД ИБР.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на

	водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. **БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (Пастушко дере, десен приток на река Въча).**
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3°C. 2. Да се предприемат необходимите действия по изграждане/монтиране и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), с оглед намаляване на замърсяването от заустените отпадъчни води и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите. 3. Дружеството следва да изпълнява представената инвестиционна програма, съгласно заявените етапи на изграждане/монтиране и въвеждане в експлоатация на ПСОВ в посочените срокове в същата. 4. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника. 5. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30–дневен срок преди започването им.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР[redacted]нко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източн[redacted]

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e–mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ПЛОВДИВ
ITA ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411